



М Ч С РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Отдел надзорной деятельности
городского округа «Город Волжск» и
Волжского муниципального района

ул. Транспортная, 8, г.Волжск,
Республика Марий Эл, 425000
Телефон (факс): 8(83631) 4-27-01
Единый «телефон доверия»: 69-02-63 (код-8362)

15.02.2016 г. № 0048

На № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0048
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

Я, заместитель начальника отдела НД г/о «Город Волжск» и Волжского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ капитан внутренней службы Пакина С.М., рассмотрев постановление № 0048, от 15 февраля 2016 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на заведующую МДОУ Детский сад № 14 «Березка» Обухову Г.М.

УСТАНОВИЛ:

На основании распоряжения № 36 от 28.01.2016 г., в период 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 05.02.2016 г, с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 12.02.2016 года включительно, в отношении юридического лица Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Березка» г.Волжска РМЭ, была проведена плановая проверка заместителем начальника отдела НД городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района капитаном внутренней службы Пакиной С.М по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, территориях МДОУ Детский сад № 14 «Березка» г.Волжска РМЭ по адресу: РМЭ, г.Волжск, ул. Кошкина д.19 «б»,

По итогам проведенной проверки было установлено, что заведующая МДОУ № 14 «Березка» г.Волжска РМЭ Обухова Г.М., являясь руководителем учреждения на основании приказа № 111л/с от 01.10.2013 года и ответственным за пожарную безопасность учреждения в соответствии ФЗ-69 «О пожарной безопасности» ст.38,

не выполнила требования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а именно:

1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельно) количество людей, которые могут	пп. «л» п.461 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.
----	---	---

	одновременно находиться на объекте	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте	п.462 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.
3.	На объекте отсутствуют акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) за 4 квартал 2015 года	п.61 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.;
4.	В декларации пожарной безопасности на объект содержатся не достоверные сведения, а именно: 1)содержится ссылка на требования пожарной безопасности ППБ 01-03от 18.06.2003г., отмененные 18.07.2012 года приказом МЧС РФ от 31 мая 2012 г. № 306 2) не внесены уточнения в декларацию пожарной безопасности на объект при смене наименования юридического лица	п.4,6 ст.64 ФЗ-123, п.7 Приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91.
5.	На дверях уличного склада отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	п. 20 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 г.;

За что предусмотрена административная ответственность **ч.1ст. 20.4 КоАП РФ**

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо устранить вышеуказанные нарушение правил и норм пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление в письменном виде.

В соответствие со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Должностное лицо, вносившее представление: _____

М.Л.П.



(подпись должностного лица ОНД)

Копию представления получил: _____

(дата, подпись, Ф.И.О.)

Копия представления направлена по почте(факсом): _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)